

## Trinkwasser Mikrobiologie

1/1

Prüfzeugnis-Nr. **25-02-2649**  
Gesamtauftrag **02-06-00206-8**

Probenherkunft **Wasserproben  
Netz Riedholz**

**Einwohnergemeinde Riedholz  
Wallierhofstrasse 5  
4533 Riedholz**

Probenahme **06.05.2025**  
Probeneingang **06.05.2025**  
Entnahme durch **IMP**  
Bodenzustand **nass**

Witterung Entnahmetag **bewölkt**  
Witterung Vortag **bedeckt, Regen**  
Letzter Niederschlag **05.05.2025**

Norm / Verfahren: Temperatur: DIN IEC 751 / PT-1000 ; AMK: EN ISO 6222 (30°C) / Gussplattenverfahren ;

E. coli: DIN ISO 16649-1 / Membranfilterverfahren ; Enterokokken: EN ISO 7899-2 / Membranfilterverfahren

Parameter	Höchstwerte nach TBDV (TW) an der Fassung 1) im Verteilnetz 2)	Wallierhof			
		25-04302			
Lufttemperatur °C		8.0			
Wassertemperatur °C		12.0			
Aerobe mesophile Keime KBE/ml	100 <sup>1)</sup> / 300 <sup>2)</sup>	4			
E. coli KBE/100ml	nn	nn			
Enterokokken KBE/100ml	nn	nn			
Kurzbeurteilung		Trinkwasser einwandfrei			

Die untersuchten *Trinkwasserproben* erfüllen zum Zeitpunkt der Probenahme die Höchstwerte für TW der Verordnung des EDI über Trinkwasser sowie Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen (TBDV) vom 16. Dezember 2016 (Stand 01.02.2024).

Legende		
		Höchstwertüberschreitung (Fassung, Aufbereitung, Verteilnetz, Hausinstallation)
	nn	Nicht nachweisbar
	---	Keine Analyse durchgeführt



Oberbuchsiten, 09.05.2025

Die Prüfungsergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchten Proben.  
Es gelten die AGB.



Dr. Fabrizio Gorla  
Bereichsleiter Analytik